



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Гудермесского района**

пр. А. Кадырова, д.43 б, г. Гудермес,
Чеченская Республика, 366200

05.04.2018 № 35-7-12-572-2018

Заведующей МБДОУ «Детский сад
«Родничок» с. Верхний-Нойбер
Гудермесского муниципального района»

Рукмановой Х.Ж.

ул. Черкси, с. Верхний-Нойбер,
Гудермесский район, ЧР

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности и противодействия терроризму

Прокуратурой района во исполнение задания прокуратуры республики от 26.03.2018, с привлечением специалистов ОНД по Гудермесскому району УНД и ПР ГУ МЧС РФ по ЧР проведена проверка исполнения в МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Верхний-Нойбер Гудермесского муниципального района» (далее - Учреждение) требований законодательства о пожарной безопасности и противодействия терроризму, в ходе которой выявлены нарушения закона.

Так, согласно ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации юридические лица, граждане обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69 – ФЗ), требования пожарной безопасности – это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

На основании ст. 3 Федерального закона № 69 – ФЗ основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу ст. 37 Федерального закона № 69 – ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

АБ № 025826

В соответствии со ст. 38 Федерального закона № 69 – ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества.

Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 утверждены правила о противопожарном режиме (далее – Правила), которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Между тем, проведенной в Учреждении проверкой установлено, что в нарушение пп. 23, 61 и 478 Правил на путях эвакуации эксплуатируется мебель, не обеспечено исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации, отсутствует журнал учета первичных средств пожаротушения, не обеспечена исправное состояние огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка.

В соответствии с п.п. 1 и 12 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35 – ФЗ «О противодействии терроризму», основными принципами противодействия терроризму являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

Непринятие мер по обеспечению безопасности в Учреждении создаёт условия для террористических актов, последствиями которых являются массовая гибель людей, в том числе несовершеннолетних уничтожение имущества.

Таким образом, в Учреждении существенно нарушаются гарантированные Конституцией РФ права работников, учащихся и посетителей, имеется реальная угроза их жизни и здоровью в случае совершения террористического акта, возникновения пожара и иных непредвиденных чрезвычайных ситуациях, не обеспечена надлежащая антитеррористическая защита.

В целях выправления сложившейся ситуации и недопущения нарушений впредь руководству Учреждения необходимо обеспечить создание условий для безусловного исполнения требований действующего законодательства подчиненными работниками при реализации своих полномочий.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, 21, 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Обеспечить в Учреждении свободные пути эвакуации, исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации, журнал учета первичных средств пожаротушения, исправное состояние огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка.

3. Решить вопрос о привлечении к адекватной дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц Учреждения, виновность которых будет установлена по результатам служебной проверки.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Одновременно разъясняю, что требования прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Неисполнение требований прокурора, влечет за собой установленную законом ответственность.

Прокурор района
старший советник юстиции



А.А. Адаев

